



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 11-00-05/69- 3055-2024

г. Сыктывкар

« 26 » марта 2024 г.

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Мирненко Алексеем Владимировичем при рассмотрении материалов, составленных по результатам проведения профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова» категория риска (чрезвычайно высокий)  
(указывается объект контроля)

ОГРН 1021100971077, ИНН 1109005778, расположенный по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Северная, дом 15.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

п.3.4.16. Представленное расписание занятий 2023-2024 учебного года, составлено без учета санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем у классов (2б, 3а, 3в, 4а, 4в, 5е) отсутствует облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели;

п.1.5. В результате рассмотрения личных медицинских книжек сотрудников МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» сотрудниками Учреждения установлено, что часть сотрудников имеют личные медицинские книжки без сведений о прививках, результата медицинских обследований и лабораторных исследований, а также отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

В исследованных образцах смыва №1 «Тарелка 2 блюдо», отобранных 05.03.2024 на пищеблоке, МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) обнаружены,

что подтверждается протоколом № 02-1680-1685 от 11.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) доля суточной потребности в энергетической ценности по отдельным приемам пищи не соответствует требованиям;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) доля суточной потребности в белках, жирах, углеводах по отдельным приемам пищи не соответствует требованиям;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям;

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

Параметры микроклимата в холодный период года – относительная влажность воздуха, в МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вильгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, измеренные 05.03.2024 в 16:00-17:30 в кабинете начальных классов №18, 2 этаж в точках по эскизу №№3, 4; в кабинете начальных классов №17, 2 этаж в точках по эскизу №№5, 6 составили от 22% до 28%, при допустимых величинах относительной влажности воздуха 40-60%,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-102-1-М от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры микроклимата в холодный период года – относительная влажность воздуха, в МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вильгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, измеренные 05.03.2024 в 16:00-17:30 в кабинете информатики №47, 3 этаж в точках по эскизу №№ 1, 2 составили от 23%, при допустимых величинах относительной влажности воздуха 55-62%,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-102-1-М от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Составить меню с учетом замечаний: привести энергетическую ценность, количество белка, жиров, углеводов по приемам пищи, суммарный объем блюд в соответствии с установленными нормативами;

Срок - до 30.04.2024

2. Организовать контроль за соблюдением режима мытья и столовой посуды;

Срок - до 30.04.2024

3. Соблюдать режим проветривания в кабинете начальных классов №18, в кабинете информатики №47;

Срок - до 30.04.2024

4. Внести изменения в расписание занятий на основании нормативных требований по переутомлению в течение недели учащихся образовательной организации;

Срок - до 30.04.2024

5. Внести в личные медицинские книжки сведения о прививках, результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, а также отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников образовательной организации;

Срок - до 30.04.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова»

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел (8212)219338, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30.04.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления



А.В. Мирненко

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)